Gefahrenübersicht und Feuerwehrinformationen

aus den Sicherheitsdatenblättern und Unfallmerkblättern

Produkt	ADR Nummer	Flamm-punkt	Zündtemp.	UEG	OEG	MAK Wert ppm	Zustand	Löschmittel	löslich m. Wasser	Schutzaus-rüstung FW	Erste Hilfe	Ökologie
Fensterblitz	keine	47	~ 270	2,5	8,9	3700	flüssig	Wasser, Pulver, Schaum, CO2	unbegrenzt	keine besondere	Augen mit Wasser spülen	bei geringer Konz. Keine Störung
Terotex	1139	27	nicht ermittelt	nicht ermittelt	nicht ermittelt	Bestandteile 100	dickflüssig, weiß aromatisch	CO2, Schaum, Pulver, Wasserstrahl	unlöslich	Schw. Atemschutz	Frischluftzufuhr	darf nicht in Abwasser
Ammoniak	2073		651	15	28	50	farblos, stechend flüssig	**brennt nicht**, Kühlen mit Wasser, Dämpfe niederschlagen	vollständig	Schw. Atemschutz und Stufe I Schutzbekleidung	Verletzte an frische Luft bringen	toxisch f. Wasserorganismen
Formaldehyd	2209	61-85	420	7	73	1	farblos flüssig	Wasser, Pulver CO2	vollständig	Schw. Atemschutz und Stufe II Schutzbekleidung	Verletzte an frische Luft bringen	toxisch f. Wasserorganismen
Aceton	1090	-19	465	2,6	13	1780	farblos flüssig	CO2 od. Pulver, Sprühstrahl	vollständig mischbar	Schutzbekleidung tragen	Frischluftzufuhr	keine Wassergefährdung
Terpentin	1299	35	255	0,8	6	100	farblos flüssig	Pulver od. CO2, (Sprühstrahl)	sehr geringfügig, schwimmt auf Oberfläche	Schw. Atemschutz und Stufe II Schutzbekleidung	Frischluftzufuhr	toxisch f. Wasserorganismen
zu beachten für Feuerwehr												

Gefahrenübersicht - mit Gefahrenschwerpunkt